

中心城区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2020年6月)

填报单位: (公章)



污水处理厂名称	进水COD浓度设计标准 (mg/l)	平均进水COD浓度 (mg/l)	进水氨氮浓度设计标准 (mg/l)	平均进水氨氮浓度 (mg/l)	是否达标	超标项目及数值
猎德污水处理厂	120	120.91	263	157	是	无
大坦沙污水处理厂	55	57.24	250	121	是	无
沥滘污水处理厂	50	49.18	280	155	是	无
西朗污水处理厂	20	24.84	270	143	是	无
大沙地污水处理厂	20	23.95	270	152	是	无
龙归污水处理厂	14	16.64	280	155	是	无
		24.59				