

# 中心城

# 污水处理厂运行情况公示表 ( 2020 年 11 月 )

填报单位

| 污水处理厂名称  |     |        | 进水 COD 浓度设计标准 (mg/l) | 平均进水 COD 浓度 (mg/l) | 进水氨氮浓度设计标准 (mg/l) | 平均进水氨氮浓度 (mg/l) | 出水是否达标 | 超标项目及数值 |
|----------|-----|--------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|---------|
| 猎德污水处理厂  | 120 | 129.47 | 263                  | 226                | 25.5              | 20.2            | 是      | 无       |
| 大坦沙污水处理厂 | 55  | 49.80  | 250                  | 157                | 30                | 19.6            | 是      | 无       |
| 沥滘污水处理厂  | 75  | 65.56  | 280                  | 261                | 29.5              | 22.1            | 是      | 无       |
| 西朗污水处理厂  | 50  | 26.73  | 270                  | 187                | 23                | 20.1            | 是      | 无       |
| 大沙地污水处理厂 | 45  | 22.08  | 270                  | 265                | 27.8              | 20.2            | 是      | 无       |
| 龙归污水处理厂  | 29  | 15.37  | 280                  | 258                | 30                | 27.5            | 是      | 无       |
| 竹料污水处理厂  | 6   | 3.17   | 280                  | 272                | 30                | 20.0            | 是      | 无       |
| 石井污水处理厂  | 30  | 24.71  | 290                  | 214                | 28.5              | 26.2            | 是      | 无       |
| 京溪污水处理厂  | 10  | 9.71   | 270                  | 235                | 30                | 25.6            | 是      | 无       |
| 石井净水厂    | 30  | 24.50  | 280                  | 192                | 30                | 23.4            | 是      | 无       |
| 健康城净水厂   | 10  | 3.68   | 280                  | 235                | 30                | 24.2            | 是      | 无       |
| 江高净水厂    | 16  | 6.32   | 280                  | 309                | 30                | 27.7            | 是      | 无       |
| 大观净水厂    | 20  | 8.78   | 270                  | 281                | 30                | 28.9            | 是      | 无       |